

УТВЪРЖДАВАМ:

Заличено на основание чл.2 ЗЗЛД

ЕРНА ЯКОВА – ПАВЛОВА
И.Ф. АДМИНИСТРАТИВЕН
РЪКОВОДИТЕЛ -ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПРОТОКОЛ

от заседание на Комисията, назначена със Заповед №80/12.06.2020г.
на и.ф. Административен ръководител - Председател на Районен съд - Варна

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

по реда на чл.187, ал.1 от ЗОП с предмет:

„Изграждане на разширение на пожароизвестителна адресируема инсталация в сградите, ползвани от Районен съд – Варна“

Днес, 30.06.2020г., /вторник/, в изпълнение на Заповед №80/12.06.2020г. на и.ф. Административен ръководител - Председател на Районен съд - Варна, Комисията за избор на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява /Приложение 1 към Заповед №80/12.06.2020г./, в състав:

Председател: Магдалена Давидова – зам.-председател на РС – Варна;

Основни членове:

1. Деляна Янкова, съдебен администратор на РС – Варна;
2. Антоанета Вълкова – Атанасова, административен секретар на РС – Варна;
3. Калина Николова, гл. счетоводител на РС – Варна;
4. Кирила Кирова, консултант по провеждане на ОП.

се събра в 11:00 часа в сградата на Районен съд - Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 57 в съдебна зала №1Б на ет. 1 за отваряне, разглеждане и оценка на постъпилите оферти за избор на изпълнител на горепосочената обществена поръчка, на стойност до **50 525,37 лв.** /петдесет хиляди петстотин двадесет и пет лева и тридесет и седем стотинки/ без вкл. ДДС, открита с обява за събиране на оферти, публикувана в профила на купувача на адрес <http://varna-rs.justice.bg/bg/zop5> и оповестена в Портала на АОП с уникален код 9099772.

Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и протокола по чл. 48, ал.6 от ППЗОП.

В определения от Възложителя срок са подадени 3 /три/ оферти, както следва:

1. **НИКНАЙС ООД**, гр. Варна , вх.№ 1/26.06.2020г. /13:40ч.
2. **РВЦ ООД**, гр. Шумен, вх.№ 2/29.06.2020г. / 10:55 ч.

3. **АЛСИС ЕООД**, гр. Варна, вх.№ 3/29.06.2020г. / 13:40 ч.

След като членовете на комисията се запознаха със списъка на получените оферти, всеки от тях попълни и подписа декларация за удостоверяване липса на обстоятелства по чл.103, ал.2 от ЗОП.

На заседанието на комисията присъства г-н Борислав Данаилов – представител на фирма **АЛСИС ЕООД**.

Постъпилите оферти са представени в запечатани непрозрачни опаковки с ненарушена цялост в изискуемия от Възложителя срок.

На основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване и оповести ценовите предложения на участниците, както следва:

1. Участникът **НИКНАЙС ООД** предлага обща цена за изпълнение в размер на **42 933,16** лева без вкл. ДДС;
2. Участникът **РВЦ ООД** предлага обща цена за изпълнение в размер на **49 037,22** лева без вкл. ДДС;
3. Участникът **АЛСИС ЕООД** предлага обща цена за изпълнение в размер на **32 956,96** лева без вкл. ДДС;

С това приключи публичната част на заседанието.

В отсъствие на представители на участниците, Комисията продължи своята работа и пристъпи към разглеждане на офертата и проверка на съответствието ѝ с изискванията на Възложителя, посочени в обявата и Техническата спецификация, при която установи следната комплектност и редовност на внесените офертни документи, а именно:

1. Участникът **НИКНАЙС ООД** е представил:

Декларация/и по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – по образец	ДА
Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 6 по ЗОП – по образец	ДА
Декларация за липса на обстоятелства по чл.69, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – по образец	ДА
Декларация по чл. 3, т. 8, чл.4, чл.5, ал.1, т.3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;	ДА
Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо	неприложимо
Декларация за съответствие с критериите за подбор – по образец 1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: Участникът следва да притежава Разрешение от Директор на	ДА

ГДПБЗН или оправомощено от него длъжностно лице за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 8121з-531 от 9 септември 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях на МВР и чл. 129, ал.2, т. 1-5 от закона за МВР, ако участникът в процедурата е чуждестранно ФЛ или ЮЛ следва да има разрешение от аналогични органи, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

2. Технически и професионални способности:

2.1. Участникът следва да докаже, че има **опит в изпълнение на строителство**, идентично или сходно с предмета и обема на обществената поръчка, изпълнено за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата.

Забележка: Идентично или сходно с предмета и обема на поръчката строителство се счита: изграждане и/или инсталация и/или монтаж на пожароизвестителна инсталация и/или система.

***За изпълнено строителство се счита** такова въведено в експлоатация, а именно: пускане в експлоатация на пожароизвестителни адресируеми инсталации.

2.2. Участникът следва да разполага със следния **екип от експерти**, които да отговарят на следните изисквания за професионална компетентност:

Инженер със специалност „Пожарна безопасност“ – минимум 1 лице, който да притежава:

А) професионален опит - минимум 2 (две) годишен професионален опит в областта на изграждане/инсталация/монтаж/демонтаж на слаботокови инсталации/системи/централи

Б) опит като ръководител в минимум една успешно изпълнена дейност за изграждане/инсталация/монтаж на пожароизвестителна инсталация/система/централа

Ел. Инженер със специалност “Електроника и комуникации” и/или “Електроснабдяване и електрообзавеждане” и/или “Автоматизация” и/или друга еквивалентна специалност –

<p>минимум 1 лице, който да притежава:</p> <p>А) професионален опит - минимум 1 (една) година професионален опит в областта на изграждане/инсталация/монтаж/демонтаж на слаботокови инсталации/системи/ централи</p> <p>Б) опит в минимум една успешно изпълнена дейност за изграждане/инсталация/ монтаж на пожароизвестителна инсталация/система/централа</p> <p>Сервизни специалисти – минимум 2 лица, със завършено среднотехническо образование със специалност свързана с монтажа и/или ремонта и/или абонаментното поддържане на пожароизвестителните инсталации и/или аварийно евакуационно осветление.</p> <p>А) професионален опит - минимум 1 (една) година професионален опит в областта на изграждане/инсталация/монтаж/демонтаж на слаботокови инсталации/системи/ централи</p> <p>3. Участникът следва да разполага с валиден сертификат ISO 9001:2015 за управление на качеството за доставка, монтаж и поддръжка и/или сервиз на пожароизвестителни системи или еквивалент.</p>	
Техническо предложение – по образец	ДА
Ценово предложение - по образец	ДА
Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от документ (учредителният акт, споразумение и/или друг приложим документ), от който да е видно правното основание за създаване на обединението	неприложимо

2. Участникът **РВЦ ООД** е представил:

Декларация/и по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – по образец	ДА
Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 6 по ЗОП – по образец	ДА
Декларация за липса на обстоятелства по чл.69, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – по образец	ДА
Декларация по чл. 3, т. 8, чл.4, чл.5, ал.1, т.3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;	ДА
Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо	неприложимо

<p>Декларация за съответствие с критериите за подбор – по образец</p> <p>1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност:</p> <p>Участникът следва да притежава Разрешение от Директор на ГДПБЗН или оправомощено от него длъжностно лице за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 8121з-531 от 9 септември 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях на МВР и чл. 129, ал.2, т. 1-5 от закона за МВР, ако участника в процедурата е чуждестранно ФЛ или ЮЛ следва да има разрешение от аналогични органи, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.</p> <p>2. Технически и професионални способности:</p> <p>2.1. Участникът следва да докаже, че има опит в изпълнение на строителство, идентично или сходно с предмета и обема на обществената поръчка, изпълнено за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата.</p> <p><u>Забележка:</u> Идентично или сходно с предмета и обема на поръчката строителство се счита: изграждане и/или инсталация и/или монтаж на пожароизвестителна инсталация и/или система.</p> <p><i>*За изпълнено строителство се счита такова въведено в експлоатация, а именно: пускане в експлоатация на пожароизвестителни адресируеми инсталации.</i></p> <p>2.2. Участникът следва да разполага със следния екип от експерти, които да отговарят на следните изисквания за професионална компетентност:</p> <p>Инженер със специалност „Пожарна безопасност“ – минимум 1 лице, който да притежава:</p> <p>А) професионален опит - минимум 2 (две) годишен професионален опит в областта на изграждане/инсталация/монтаж/демонтаж на слаботокови инсталации/системи/централи</p> <p>Б) опит като ръководител в минимум една успешно изпълнена дейност за изграждане/инсталация/монтаж на пожароизвестителна</p>	<p>ДА</p>
--	------------------

<p>инсталация/система/централа</p> <p>Ел. Инженер със специалност "Електроника и комуникации" и/или "Електроснабдяване и електрообзавеждане" и/или "Автоматизация" и/или друга еквивалентна специалност – минимум 1 лице, който да притежава:</p> <p>А) професионален опит - минимум 1 (една) година професионален опит в областта на изграждане/инсталация/монтаж/демонтаж на слаботокови инсталации/системи/ централа</p> <p>Б) опит в минимум една успешно изпълнена дейност за изграждане/инсталация/ монтаж на пожароизвестителна инсталация/система/централа</p> <p>Сервизни специалисти – минимум 2 лица, със завършено среднотехническо образование със специалност свързана с монтажа и/или ремонта и/или абонаментното поддържане на пожароизвестителните инсталации и/или аварийно евакуационно осветление.</p> <p>А) професионален опит - минимум 1 (една) година професионален опит в областта на изграждане/инсталация/монтаж/демонтаж на слаботокови инсталации/системи/ централа</p> <p>3. Участникът следва да разполага с валиден сертификат ISO 9001:2015 за управление на качеството за доставка, монтаж и поддръжка и/или сервиз на пожароизвестителни системи или еквивалент.</p>	
Техническо предложение – по образец	ДА
Ценово предложение - по образец	ДА
Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от документ (учредителният акт, споразумение и/или друг приложим документ), от който да е видно правното основание за създаване на обединението	неприложимо

3. Участникът **АЛСИС ЕООД** е представил:

Декларация/и по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – по образец	ДА
Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 6 по ЗОП – по образец	ДА
Декларация за липса на обстоятелства по чл.69, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – по образец	ДА
Декларация по чл. 3, т. 8, чл.4, чл.5, ал.1, т.3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,	ДА

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;	
Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо	неприложимо
<p>Декларация за съответствие с критериите за подбор – по образец</p> <p>1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност:</p> <p>Участникът следва да притежава Разрешение от Директор на ГДПБЗН или оправомощено от него длъжностно лице за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 8121з-531 от 9 септември 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях на МВР и чл. 129, ал.2, т. 1-5 от закона за МВР, ако участника в процедурата е чуждестранно ФЛ или ЮЛ следва да има разрешение от аналогични органи, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.</p> <p>2. Технически и професионални способности:</p> <p>2.1. Участникът следва да докаже, че има опит в изпълнение на строителство, идентично или сходно с предмета и обема на обществената поръчка, изпълнено за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата.</p> <p><u>Забележка:</u> Идентично или сходно с предмета и обема на поръчката строителство се счита: изграждане и/или инсталация и/или монтаж на пожароизвестителна инсталация и/или система.</p> <p>*За изпълнено строителство се счита такова въведено в експлоатация, а именно: пускане в експлоатация на пожароизвестителни адресируеми инсталации.</p> <p>2.2. Участникът следва да разполага със следния екип от експерти, които да отговарят на следните изисквания за професионална компетентност:</p> <p>Инженер със специалност „Пожарна безопасност“ – минимум 1 лице, който да притежава:</p> <p>А) професионален опит - минимум 2 (две) годишен професионален</p>	ДА

<p>опит в областта на изграждане/инсталация/монтаж/демонтаж на слаботокови инсталации/системи/централи</p> <p>Б) опит като ръководител в минимум една успешно изпълнена дейност за изграждане/инсталация/монтаж на пожароизвестителна инсталация/система/централа</p> <p>Ел. Инженер със специалност "Електроника и комуникации" и/или "Електроснабдяване и електрообзавеждане" и/или "Автоматизация" и/или друга еквивалентна специалност – минимум 1 лице, който да притежава:</p> <p>А) професионален опит - минимум 1 (една) година професионален опит в областта на изграждане/инсталация/монтаж/демонтаж на слаботокови инсталации/системи/ централи</p> <p>Б) опит в минимум една успешно изпълнена дейност за изграждане/инсталация/ монтаж на пожароизвестителна инсталация/система/централа</p> <p>Сервизни специалисти – минимум 2 лица, със завършено среднотехническо образование със специалност свързана с монтажа и/или ремонта и/или абонаментното поддържане на пожароизвестителните инсталации и/или аварийно евакуационно осветление.</p> <p>А) професионален опит - минимум 1 (една) година професионален опит в областта на изграждане/инсталация/монтаж/демонтаж на слаботокови инсталации/системи/ централи</p> <p>3. Участникът следва да разполага с валиден сертификат ISO 9001:2015 за управление на качеството за доставка, монтаж и поддръжка и/или сервиз на пожароизвестителни системи или еквивалент.</p>	
Техническо предложение – по образец	ДА
Ценово предложение - по образец	ДА
Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от документ (учредителният акт, споразумение и/или друг приложим документ), от който да е видно правното основание за създаване на обединението	неприложимо

На база проверената комплектност на офертните документи за участие в обществената поръчка чрез обява за събиране на оферти, Комисията **не констатира** отклонения и неспазени изисквания на Възложителя, изрично оповестени чрез обявата за събиране на оферти /Приложение №1 към Заповед №80/12.06.2020г./

Комисията пристъпи към разглеждане на Техническите предложения за изпълнение на поръчката на участниците и извърши проверка за съответствията им с предварително обявените от Възложителя условия, както следва:

1. Участникът НИКНАЙС ООД предлага гаранционен срок за поддържане на изградената пожароизвестителна инсталация /ПИИ/ за осигуряване на безопасност при пожар – 36 месеца. Участникът е описал работни и технически характеристики на елементите, предмет на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя. В резултат на извършената проверка комисията установи, че Техническото предложение на участника е изготвено, съобразно предварително обявените условия на поръчката, посочени в Техническата спецификация.

2. Участникът РВЦ ООД предлага гаранционен срок за поддържане на изградената пожароизвестителна инсталация /ПИИ/ за осигуряване на безопасност при пожар – 36 месеца. В резултат на извършената проверка комисията констатира отклонения и неспазени изисквания. В точка б, алинея 2 от утвърдената обява, Възложителят е посочил, че "Когато **Техническото предложение** и **Ценовото предложение** **не отговарят на изискванията на Възложителя**, не са представени по съответните образци, Възложителят има право да отстрани участника, поради несъответствие на офертата с изискванията от обявата".

Участникът **РВЦ ООД** е предложил технически характеристики, които не отговарят на изискванията на Възложителя, описани в Техническото предложение, а именно:

2. Доставка и монтаж на акумулаторни батерии 12VDC / 24Ah - участникът е посочил: *"...12VDC/17Ah Акумулаторни батерии, оловни капсоловани за резервно захранване на ПИИ, ПГИ системи..."*, следователно **параметрите на акумулаторните батерии не съответстват** на изискването на Възложителя;

4. Доставка и монтаж на адресируем пожароизвестител оптично – димни, с двоен оптичен сензор за дим, съгласно EN54-7, с възможност за откриване на тестов пожар TF1, с вграден двустранен изолатор съгласно EN54-17. Възможност за оценка на въздействието на външни електромагнитни смущения върху пожароизвестителя - участникът е посочил: *"...Оптично-димен адресируем пожароизвестител с вграден изолатор; Настройка на чувствителността: 0.08dB/m; 0.10dB/m; 0.12dB/m; 0.15dB/m..."*., следователно **липсва информация за наличие на двоен оптичен сензор за дим, съгласно изискването на Възложителя;**

6. Доставка и монтаж на адресируем модул за конвенционална зона с възможност за свързване на взривозащитени конвенционални пожароизвестители, с вграден двустранен изолатор съгласно EN54-17 - участникът е посочил: *"...Микромодул, 1 наблюдаван вход и 1 изход, свързване към контура, Inim протокол..."*, следователно **липсва информация за наличие на вграден двустранен изолатор съгласно EN54-17, съгласно изискването на Възложителя;**

Комисията констатира, че в спецификацията към Техническото предложение, представена от участника има и други елементи, за които не е посочил точни параметри. Изискуемите работни и технически спецификации не отговарят на изискванията на Възложителя.

3. Участникът **АЛСИС ЕООД** предлага гаранционен срок за поддържане на изградената пожароизвестителна инсталация /ПИИ/ за осигуряване на безопасност при пожар – 36 месеца. В резултат на извършената проверка комисията констатира отклонения и неспазени изисквания. В точка 6, алинея 2 от утвърдената обява, Възложителят е посочил, че "Когато **Техническото предложение** и **Ценовото предложение** **не отговарят на изискванията на Възложителя**, не са представени по съответните образци, Възложителят има право да отстрани участника, поради несъответствие на офертата с изискванията от обявата".

Участникът **АЛСИС ЕООД** е предложил технически характеристики, които не отговарят на изискванията на Възложителя, описани в Техническото предложение, а именно:

1. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ПИЦ – аналогова адресируема пожароизвестителна централа, модулна, 3 контура с възможност за разширение до 20 контура, с до 250 адреса в контур, цветен сензорен дисплей, LED индикация за състоянието на централата, меню на български език. Да притежава 8 релейни изхода ниско напрежение и 2 изхода за сигнализатори. Да се предвиди място за акумулаторни батерии за работа 72 часа без мрежово захранване и 30 минути алармен режим. Възможност за свързване в мрежа с други централи, изнесени панели, системи за гласово оповестяване и системи от по-високо ниво, чрез Ethernet или CAN връзка. Съгласно EN54-2 и EN54-3 - участникът е посочил: „...IRIS е адресируема пожароизвестителна централа с максимално покритие от 96 зони, свързани към 1 до 4 кръга. Информацията за статуса на системата се визуализира на сензитивен графичен дисплей с отделна LED индикация за зони и проблеми. Панелът разполага с вграден часовник за реално време и възможност за програмиране на дневен/нощен работен режим.Описание:

Максимален брой кръгове – от 1 до 4;

Сертифициран по EN54-2/4;

Съвместим със TTE (IRIS TTE Loop) и SS (IRIS SS Loop) комуникационни протоколи;

До 250 устройства на кръг (SensoIRIS серия детектори и модули)

Зони – 96 зони на покритие с възможност за програмиране на закъснения за всяка една по отделно;

До 250 логически входа/ изхода – свободно програмируеми. До 8 логически входа във функция OR/AND към един изход;

Графичен дисплей (320/240). Възможност за преглед на до 3 събития (пожар/повреда) едновременно;

Възможност за свързване на до 64 панела/повторителя в локална мрежа;

Възможност за програмиране и мониторинг през Ethernet интерфейс;

USB интерфейс за обновяване на софтуера и програмиране;

Многоезично меню, вкл. на български език;

Памет за 10000 събития;

4 свободно програмируеми (ненаблюдаеми) релейни изхода, 15A@25VDC;

4 наблюдаеми изхода (сирени, пожар, пожарогасене и технически проблем);

Директно програмиране с компютър, чрез софтуер ProSTE;

Автоадресиране. ...", следователно **не е спазил изискването за наличие на информация за цветен сензорен дисплей и 8 релейни изхода ниско напрежение и 2 изхода за сигнализатори.**;

2. Доставка и монтаж на акумулаторни батерии 12VDC / 24Ah - участникът е посочил: „...Оловно-киселинен акумулатор 12V/18Ah. Високо съдържание на олово над 99%. Размери LWH:181x77x160mm, Тегло 5.3kg. Живот над 260 цикъла при пълен разряд. Зарядно напрежение 13.5~13.8V, максимален заряден ток 5.4A. Влияние на капацитета от температурата: 40°C/102%, 25°C/100%, 0°C/85%, -15°C/65%.....“, следователно **параметрите на акумулаторните батерии не съответстват** на изискването на Възложителя;

4. Доставка и монтаж на адресируем пожароизвестител оптично – димни, с двоен оптичен сензор за дим, съгласно EN54-7, с възможност за откриване на тестов пожар TF1, с вграден двустранен изолатор съгласно EN54-17. Възможност за оценка на въздействието на външни електромагнитни смущения върху пожароизвестителя - участникът е посочил: „...sensoIRIS S130 IS е адресируем оптично-димен пожароизвестителен детектор с вграден изолатор подходящ за адресируеми системи поддържащи TTE протокол на комуникация.

Описание:

Нива на чувствителност (избираеми от панела) – Високо/Нормално/Средно/Ниско
Нископрофилен дизайн

Светодиодна индикация с видимост от 360°

Вграден изолатор

Сертифициран по EN54-7 и EN54-17...“, следователно **липсва информация за наличие на двоен оптичен сензор за дим, съгласно изискването на Възложителя;**

12. Доставка и монтаж на вътрешна адресируема сирена с избор на различни тонове, съгласно EN54-3, минимум 100dB, с вграден двустранен изолатор съгласно EN54-17. - участникът е посочил: „...SensoIRIS WS IS е адресируема пожароизвестителна сирена с флаш лампа (строб) за монтаж на стена, с вграден модул изолатор, подходяща за инсталации в адресируеми системи поддържащи TTE комуникационен протокол. Сирената е съвместима и работи с основи SensoIRIS B124 за монтаж на стена или таван. Описание:

Две нива на звука (избираеми от контролния панел) – НИСКО (80-88dB)* и ВИСОКО (92-98dB)*

32 типа звук (избираеми от контролния панел)

Пиезо излъчвател

Кръгова синхронизация за по-чист звуков сигнал

Захранване от кръга

Корпус – червен, прозрачен

Отговаря на изискванията на EN54-3 и EN54-17...", **следователно не е спазено изискването за минимум 100dB, с вграден двустранен изолатор, съгласно изискванията на Възложителя.**

Комисията констатира, че в спецификациите към Техническото предложение, представени от участниците **РВЦ ООД** и **АЛСИС ЕООД** има и други елементи, които не отговарят на изискванията на Възложителя, описани в Техническата спецификация.

Въз основа на установеното комисията

РЕШИ:

I. Предлага на Възложителя да отстрани от по-нататъшно участие участниците, както следва:

- **РВЦ ООД** на основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, поради това че е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката. Участникът е посочил в Техническото предложение работни и технически характеристики, които не съответстват на изискванията на Възложителя, посочени в образеца на Техническото предложение, неразделна част от утвърдената обява /Приложение №1 към Заповед №80/12.06.2020г./

- **АЛСИС ЕООД** на основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, поради това че е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката. Участникът е посочил в Техническото предложение работни и технически характеристики, които не съответстват на изискванията на Възложителя, посочени в образеца на Техническото предложение, неразделна част от утвърдената обява /Приложение №1 към Заповед №80/12.06.2020г./

II. Допуска до по-нататъшно участие, а именно разглеждане и оценяване на ценовото предложение на участника **НИКНАЙС ООД**.

Комисията извърши проверка на съответствието на Ценовото предложение на допуснатия участник с предварително обявените от Възложителя условия, при която констатира, че същото е изготвено, съобразно изискванията на Възложителя.

Предвид обстоятелството, че е допусната само една оферта, която отговаря на предварително обявените от Възложителя условия, Комисията не прилага методиката за оценка, съгласно утвърдената обява /Приложение №1 към Заповед №80/12.06.2020г./.

Въз основа на извършеното, Комисията

РЕШИ:

